

GMINA OLESZYCE  
Ul. Rynek 1  
37-630 Oleszyce  
Regon 650900619  
NIP 793-15-03-534

**Wykonawca,  
który zwrócił się o wyjaśnienie  
treści SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Oleszycach**” ogłoszenie w UZP z dnia 03.11.2016 r. nr 335806-2016

### **Odpowiedz na zapytania wniesione w dniu 09.11.2016**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1

Poz. 4.1.5 Dźwigar dachowy –drewniany D-1 z drewna klejonego kl.GL28H – prosimy o podanie wymiarów dźwigara oraz rysunek (kształt) – potrzebny dla Producenta do wyceny.

Odp:

Rysunek dźwigara zgodnie z załączonym rysunkiem w formacie PDF

Pytanie Nr 2

Poz. 4.4.1 Dźwigar dachowy – stalowy szt 15 –prosimy o zestawienie ciężaru (konstrukcja stalowa jest podawana w ciężarach a nie w sztukach)

Odp:

Jeśli przez „w ciężarach” rozumieć jego masę to wynosi ona 42 kg.

Pytanie Nr 3

Poz. 6.3.13 Układanie poziomych desek elewacyjnych – ze względu na brak a PT prosimy o podanie z jakiego materiału są deski i ich ewentualny wymiar (grubość i szerokość)

Odp:



Jeśli przez ”z jakiego materiału” rozumieć jaki gatunek drewna, to są to deski z Cedru Kanadyjskiego o profilu 42x32 mm –strugany z zaokrąglonymi narożami.

Termin składania ofert został wydłużony do 23.11.2016 godzina 10:00

SEKRETARZ MIASTA I GMINY

mgr Jolanta Habało-Zaniewicz

Przekrój a-a



Dźwigar D1