

Oleszyce dnia 28.03.2019 r.

**Wykonawca,  
który zwrócił się o  
wyjaśnienie treści SIWZ**

**Dotyczy: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Oleszyce”  
w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020**

Odpowiedz na zapytania wniesione w dniu 25.03.2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Czy wykonawcy w ramach oferty mają ująć zakup i montaż sitopiaskownika? Taka pozycja pojawia się w przedmiarze, ale w SIWZ i projekcie nie. Jeśli sit piaskownik wchodzi do wyceny to prosimy o podanie parametrów zaprojektowanego urządzenia. Odp. W ramach oferty należy ująć zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sito piaskownika. O przepustowości 40l/s. Na poziomie z pomostem kratowym należy umieścić sito piaskownik jako urządzenie zblokowane tzn. sito spiralne o prześwicie 6mm i przepustowości 40 l/s z piaskownikiem o przepływie poziomym i przepustowości 30l/s.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Andrzej Gryńiewicz